



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.11.2025 № ИВ-117-5333-12-3
На № 86 от 23.10.2025

Коммерческому директору
ООО «Оникс Системы
Безопасности»

Костылеву А.Н.

E-mail: info@cctvonyx.ru

Об использовании СОУЭ

В ответ на Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23 октября 2025 г. № В-117-5545 сообщаем, что в процессе разработки изменения № 1 к своду правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020) планировалось введение в действие новой редакции свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130). В настоящее время работа над актуализированной редакцией СП 3.13130 продолжается.

Действующая редакция СП 3.13130 и положения планируемой к введению в действие актуализированной редакции данного свода правил не содержат запрета на применение оборудования СОУЭ для трансляции музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями, в том числе с террористическими угрозами. В связи с изложенным, по мнению специалистов института, применение оборудования СОУЭ для трансляции перечисленной выше информации представляется допустимым. Кроме того, использование технических средств СОУЭ для трансляции музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений в периоды времени, когда пожар в здании отсутствует, позволяет осуществлять дополнительную проверку работоспособности системы.

В случае использования оборудования СОУЭ о пожаре для трансляции сигналов от нескольких источников, приоритетной является трансляция сообщений об обнаружении пожара, как непосредственной угрозе на объекте защиты.

Если используемые приоритеты и алгоритмы работы оборудования СОУЭ противоречат установленным нормативным требованиям в области антитеррористической защищенности конкретных объектов (территорий), оборудование СОУЭ о пожаре не может быть непосредственно использовано для целей оповещения о террористической угрозе. В этом случае алгоритм совместного функционирования СОУЭ и оборудования оповещения о террористической угрозе должен быть разработан на основании задания на проектирование с учетом параметров объекта защиты.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFDF5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минивалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026

Э.М. Идрисов