

Оповещатель диспетчера «Тромбон ОД»

Паспорт

ДВТР.466353.001ПС

1 Назначение

Оповещатель диспетчера «Тромбон ОД» (далее по тексту - прибор) предназначен для получения сигналов «ПУСК» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» от удаленного прибора СОУЭ и выдачу звуковых и световых сигналов на встроенные оповещатели.

2 Технические характеристики

Параметры	Значение
Входное питание прибора: - от сети переменного тока (напряжение/частота) - от встроенной АКБ*(напряжение/емкость)	100...253 В / 50±1 Гц 12 В / 2,3 А*Ч (AGM)
Потребляемая мощность: - в дежурном режиме, не более - в режиме оповещения, не более	7 Вт 20 Вт
Время полного заряда АКБ	7 часов
Порог отключения прибора (при снижении напряжения на АКБ)	11,0 ÷ 11,5 В
Контроль входных линий связи («Пуск», «Неисправность»)	Есть
Максимальное время реакции на входах «Пуск» и «Неисправность», не более	0,1 сек.
Звуковое сопровождение при оповещении и неисправностях прибора	Есть
Габаритные размеры Блока, Ш/В/Г, мм	320/ 390 / 61
Масса Блока, не более	3,5 кг
АКБ в состав прибора не входит	

3 Комплект поставки

Оповещатель диспетчера «Тромбон ОД»	-1 шт.
Клеммники (установлены на разъемы прибора)	-2 шт.
Паспорт	-1 шт.
Руководство по эксплуатации	-1 шт.
Упаковка	-1 шт.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Оповещатель диспетчера «Тромбон ОД» техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать прибор за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт прибора потребителем не допускается. Доставка прибора к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на прибор прекращается в следующих случаях:

- выхода прибора из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта прибора потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5 Сведения о приемке

Оповещатель диспетчера «Тромбон ОД», серийный номер _____ дата изготовления _____

соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____ штамп _____

МП

6 Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

+7 (495) 787-75-65 info@trombon.org

+7 (800) 707-65-06 www.trombon.org

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, подъезд 2, 2 этаж, БЦ Станколит, офис 1720.